

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание

должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 46

от «20» января 2020г.

г. Пермь

Мною, Гольц Ольгой Викторовной – главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 » г. Перми (далее – МБОУ «СОШ № 45» г. Перми), были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- 1.- п. 4.25 санузлы на первом этаже (для девочек и мальчиков), на втором этаже (мальчиков) оборудованы кабинами без дверей;
- 2.- п. 4.28 отделка стен во всех санузлах выше 1,6м., выполнена побелкой, что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;
- 3.- п. 6.1 ограждение отопительных приборов в спортивном зале заменено на ограждение из фанеры, но не представлен сертификат подтверждающий безопасность используемого материала (фанера) для здоровья детей;
- 4.- п. 6.6 в переходе между зданием школы и спортивным зале проведение проветривания не проводится, в связи с тем, что не открываются фрамуги;

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Перми, юридический и фактический адрес: г. Пермь, ул. Г. Валежная, 15 ОГРН 1025901509920, ИНН 5907013650.

устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

в срок: 03.02.2021г.:

- 1.- п. 4.25 санузлы на первом этаже (для девочек и мальчиков), на втором этаже (мальчиков) оборудовать кабинами с дверями;
- 2.- п. 4.28 устранить дефекты внутренней отделки стен в санузлах
- 3.- п. 6.6 обеспечить проветривание в переходе между зданием школы и спортивным зале;
- 4.- п. 6.1 в спортивном зале обеспечить ограждение отопительных приборов, используя материалы безвредные для здоровья детей;

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.


Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимое использование факсовой связи, в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего предписания.

главный специалист - эксперт отдела надзора по  
гигиене детей и подростков




(подпись)

О.В. Гольц  
(фамилия и инициалы)

**Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица – директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»**

«20» января 2020 года




(подпись)

Ломихин А.В.  
(фамилия и инициалы)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/с  
20566U23700)  
Расчетный счет: 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь  
Код по ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044



Утверждаю:  
Заместитель главного врача  
Козлов Б. Г.

15 января 2020 г.  
М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 78 -ЦА**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных  
испытаний в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
"Средняя общеобразовательная школа № 45" г. Перми

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено распоряжение № 3035 от 17.12.2019 г., вх. № 8174-ЦА от 18.12.2019 г., о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 45" г. Перми (далее МБОУ «СОШ № 45» г. Перми), место расположения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: г. Пермь, Валежная, д.15.  
(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации был определен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
В отношении МБОУ «СОШ № 45» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, Валежная, д.15, в соответствии с п. 11.3., 11.4 распоряжения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 3035 от 17.12.2019 г., вх. № 8174-ЦА от 18.12.2019 г., были проведены исследования:

- измерения уровней искусственной освещенности;

(наименование измерений/исследований; место отбора, измерений)

Результаты оформлены в виде протоколов лабораторных испытаний.

Проведение экспертизы и оформление экспертного заключения по результатам гигиенической оценки было поручено провести врачу по общей гигиене Одинаевой Юлии Махмадалиевне.

Одинаева Юлия Махмадалиевна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.  
(Ф.И.О. полностью)

Подпись

Экспертиза проведена: дата начала «13» января 2020 г., дата окончания «16» января 2020 г.

Эксперту было дано поручение на проведение:

1. экспертизы протоколов лабораторных испытаний

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы:

1. Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 3035 от 17.12.2019 г.;
2. Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- уровней искусственной освещенности № п534 от 15 января 2020 г.

Замеры/отбор проб проведены в соответствии с утвержденными нормативными документами.

Исследования отобранных проб/измерений проведены Аккредитованным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.510375).

(наименование лабораторного центра, проводившего исследования, с указанием номера и даты аттестата аккредитации)

в соответствии с утвержденными методиками на поверенном оборудовании.

В результате экспертизы протоколов лабораторных испытаний установлено:


- врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Дюковым А.Ю. 14.01.2020 г. с 19:00 до 20:00 часов проведено: 10 измерений уровней искусственной освещенности в большом спортивном зале, малом спортивном зале;

#### Вывод

В результате проведенных исследований в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми, расположенного по адресу: г. Пермь, Валежная, д.15, установлено:

- по протоколу № п534 от 15 января 2020 г. замеры уровней искусственной освещенности в объеме проведенных исследований соответствует нормативным величинам, установленным п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1., табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Врач по общей гигиене  
(должность)

  
(подпись)

Одинаева Ю.М.  
(Ф.И.О.)